

BRL 5701
d.d. 2003-08-15

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN
VOOR HET KOMO® ATTEST
VOOR "VENTILATIEROOSTERS"

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw
van de Stichting Bouwkwiteit

Uitgave: Certificatie- en attesteringsinstelling SKH

Nadruk verboden

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE

Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op 15 augustus 2003 door de Stichting Keuringsbureau Hout SKH conform het SKH Reglement voor certificatie bindend verklaard en zal per 15 augustus 2003 worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO[®] attest "Ventilatie-roosters".

Uitgever:
Certificatie- en attesteringsinstelling SKH*
Postbus 159
6700 AD Wageningen
Telefoon: 0317 - 453425
Fax: 0317 - 412610
E-mail : mail@skh.org
Website : <http://www.skh.org>

* erkend door de Raad voor Accreditatie

© Certificatie- en attesteringsinstelling SKH

Niets uit dit drukwerk mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd

INHOUD

| | Pagina nr. |
|---|-------------------|
| 1. Inleiding | 4 |
| 1.1 Algemeen | |
| 1.2 Onderwerp | |
| 1.3 Geldigheid | |
| 2. Procedure ter verkrijging van het attest | 4 |
| 2.1 Start | |
| 2.2 Attesteringsonderzoek | |
| 2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager | |
| 2.4 Afgifte van een attest | |
| 2.5 Externe kwaliteitszorg | |
| 3. Prestatie-eisen Bouwbesluit, attesteringsonderzoek en kwaliteitsverklaring | 5 |
| 3.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid | |
| 3.2 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid | |
| 3.3 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid | |
| 4. Eisen de stellen aan het kwaliteitssysteem van de aanvrager | 9 |
| 4.1 Identificatie-code | |
| 4.2 Klachtenboek | |
| 5. Lijst van vermelde documenten | 9 |
| BIJLAGE 1 | 10 |
| BIJLAGE 2 | 15 |
| BIJLAGE 3 | 17 |

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie- en/of attesteringsinstellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een attest voor ventilatie-roosters.

De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO[®] attest.

Eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn vermeld in hoofdstuk 3.

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en/of attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en/of attesteringsreglement van de betreffende instelling.

1.2 Onderwerp

Onderwerp van de attesten zijn voorzieningen voor de natuurlijke toevoer van verse lucht met behulp van een afsluitbaar ventilatie-rooster geplaatst in een gevelement.

De ventilatie-roosters kunnen in twee typen worden uitgevoerd. Type I moet aan alle zijden worden omsloten door profielen van een gevelement, type II sluit aan een zijde aan op glas.

In de ventilatie-roosters kunnen al dan niet speciale geluiddempende voorzieningen zijn aangebracht. (suskasten).

1.3 Geldigheid

Deze nationale beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 5701 "Ventilatie-roosters" d.d. 1995-04-27 met bijbehorend wijzigingsblad d.d. 1999-01-15. De op basis van deze vervangen BRL afgegeven kwaliteitsverklaringen behouden hun geldigheid tot 1 januari 2004.

2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN HET ATTEST

2.1 Start

De aanvrager van het attest geeft aan welke toepassingen van de door hem vervaardigde ventilatie-roosters in het attest moeten worden opgenomen. Hij verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de "technische specificatie".

Hij geeft aan welke uitspraken in het attest moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. In hoofdstuk 3 is aangegeven welke uitspraken moeten of kunnen worden opgenomen.

2.2. Attesteringsonderzoek

De certificatie- en/of attesteringsinstelling onderzoekt of de in het attest op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met hoofdstuk 3.

2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager

De certificatie- en/of attesteringsinstelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk 4.

2.4 Afgifte van het attest

Het attest wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie- en/of attesteringsinstelling afgegeven wanneer het attesteringsonderzoek (§ 2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (§ 2.3) in positieve zin zijn afgerond. Het attest bevat de uitspraken conform hoofdstuk 3.

2.5 Externe kwaliteitszorg

De certificatie- en/of attesteringsinstelling oefent na afgifte van het attest geen controle uit op de productie van de ventilatie-roosters. De certificatie- en/of attesteringsinstelling evalueert één maal per jaar het klachtenboek (§ 4.2).

3 PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, ATTESTERINGSONDERZOEK EN KWALITEITSVERKLARING

3.1 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afd. 2.1

3.1.1 Sterkte; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.1

Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.1.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig de in BB-art. 2.4 vermelde normen, juist zijn.

Opmerking

De sterkte (en doorbuiging) van een ventilatie-rooster, alsmede de sterkte van de bevestiging in het gevelement kan ook worden bepaald door beproeving overeenkomstig bijlage 2 van deze BRL. De resultaten van deze beproevingsmethode geven ten minste dezelfde waarden als die van de bepalingmethode vermeld in de van toepassing zijnde NEN-norm(en).

Attest

Het attest geeft voor toepassingsvoorbeelden de prestaties waaraan ventilatie-roosters voldoen.

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12

3.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.91

Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.91.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6065, dan wel NEN-EN 13501-1, juist is.

Attest

Het attest kan voor beide zijden van het ventilatie-rooster de brandklasse vermelden. Deze moet ten minste tot klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting behoren dan wel ten minste tot brandklasse D behoren.

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15

3.1.3 Rookdichtheid; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.125

Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.125.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven rookklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6066, dan wel NEN-EN 13501-1, juist is.

Attest

Het attest kan de rookdichtheid van ventilatie-roosters vermelden. De rookdichtheid dient ten hoogste 10 m^{-1} te bedragen, dan wel tot rookklasse s2 te behoren.

INBRAAKWERENDHEID; BB-Afd. 2.25

3.1.4 Inbraakwerendheid; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.214

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in scheidingsconstructies van een woonfunctie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.214.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 5096, juist zijn.

Attest

Het attest kan voor in gevelelementen opgenomen ventilatie-roosters de mate van inbraakwerendheid vermelden. Deze bedraagt ten minste weerstandsklasse 2 – inbraakwerend; als klasse kan ook weerstandsklasse 3 – zwaar inbraakwerend worden vermeld.

3.2 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afd. 3.1

3.2.1 Karakteristieke geluidwering; Prestatie-eisen, BB-artikel 3.1

De karakteristieke geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.1.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 5077, juist zijn.

Opmerking:

In de publicatie “Rekenmethode GGG ‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten is aangegeven hoe de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ($G_{A,k}$) kan worden berekend, indien de geluiddemping van de onderdelen van de buitengevel (G_A) bekend is. De waarde van de geluiddemping van ventilatie-roosters (het genormeerde geluidniveauverschil $D_{n,e,A}$) kan worden bepaald overeenkomstig NEN 20140-1.

Attest

Het attest vermeldt de waarde(n) van het genormeerde geluidniveaoverschil $D_{n,e,A}$ van de ventilatie-roosters.

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6

3.2.2 Waterdichtheid; Prestatie-eisen, BB-artikel 3.22

De waterdichtheid van een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.22.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 2778, juist zijn.

Opmerking:

De waterdichtheid van een ventilatie-rooster, geplaatst in een gevelement, kan ook worden bepaald door beproeving overeenkomstig bijlage 3 van deze BRL. De resultaten van deze beproevingsmethode geven ten minste dezelfde waarden als die van de bepalingsmethode vermeld in NEN 2778.

Attest

Het attest vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van een ventilatie-rooster, geplaatst in een gevelement, tot welke waarde van de maximale toetsingsdruk het ventilatie-rooster in gesloten stand nog waterdicht is.

LUCHTVERVERSING; BB-Afd. 3.10

3.2.3 Voorziening voor luchtverversing; Prestatie-eisen, BB-artikel 3.46

Een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in de tabellen 3.46.1 en 3.46.2.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 1087, juist zijn.

Attest

Het attest vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van een ventilatie-rooster, geplaatst in een gevelement, de:

- a. capaciteit;
- b. luchtsnelheid;
- c. regelbaarheid;
- d. richting van de luchtstroming voor toevoer van verse lucht;

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17

3.2.4 Bescherming tegen ratten en muizen; BB-art. 3.114

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.114

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven afmetingen van openingen juist zijn.

Attest

Het attest geeft toepassingsvoorbeelden van ventilatioorosters, geplaatst in gevelementen, waarbij geen onafsluitbare openingen breder dan 0,01 m voorkomen.

3.3 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1

3.3.1 Warmtedoorgangscoefficiënt; Prestatie-eisen, BB-artikel 5.1

De warmtedoorgangscoefficiënt van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 5.1.

Opmerking

Ingevolge BB-art. 5.5 is deze eis niet van toepassing voor een deel van de totale oppervlakte aan scheidingsconstructies dat overeenkomt met ten hoogste 2% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie. Ventilatioorosters vallen onder deze uitzondering.

Attest

Het attest geeft voor toepassingsvoorbeelden van de ventilatioorosters de oppervlakte die met betrekking tot de thermische isolatie moet worden aangehouden.

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2

3.3.2 Luchtvolumestroom; Prestatie-eisen, BB-artikel 5.8

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie waarin ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen zijn opgenomen, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 5.8.

Attesteringsonderzoek

Gecontroleerd wordt of de opgegeven bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald overeenkomstig NEN 2686, juist is.

Attest

Het attest vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van ventilatioorosters, geplaatst in een gevelement, de bijdrage aan de luchtvolumestroom.

4. EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANVRAGER

4.1 Identificatie-code

De attesthouder dient er voor te zorgen dat de ventilatie-roosters in overeenstemming met de technische specificatie van het attest worden vervaardigd en dat de roosters zijn voorzien van de identificatie-code zoals omschreven in het attest.

4.2 Klachtenboek

De attesthouder dient er voor te zorgen dat een klachtenboek wordt bijgehouden, waarin alle klachten zijn vastgelegd met betrekking tot de door hem geproduceerde ventilatie-roosters.

In het klachtenboek dient, per klacht, te worden vastgelegd op welke wijze de klacht is geanalyseerd en is afgehandeld.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

| | |
|---------------------------|--|
| Bouwbesluit:2003 | Bouwbesluit (Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101) |
| NEN 1087:2001 | Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw |
| NEN 2686:1988 | Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethode, incl. wijzigingsblad A1:1997 |
| NEN 2778:1991 | Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden, incl. wijzigingsblad A2:2001 |
| NEN 5077:2001 | Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor lucht-geluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties |
| NEN 5096:1998 | Inbraakwerendheid – Gevelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen en beproevingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A1:2002 |
| NEN 6065:1991 | Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouw materiaal (combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 |
| NEN 6066:1991 | Bepaling van de rookproductie bij brand van bouw materiaal (combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 |
| NEN 6702:2001 | Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB 1990 – Belastingen en vervormingen |
| NEN 20140:1991, | Deel X, Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen. Laboratorium meting van de luchtgeluidisolatie van kleine bouwelementen |
| NEN 20140:1990, | Deel III, Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen. Laboratorium meting van de luchtgeluidisolatie van bouwelementen |
| pr EN 1027:1993 | Ramen en deuren, Waterdichtheid, Beproevingsmethoden |
| NEN-EN 13501-1 | Brandclassificatie van bouwproducten en bouw delen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
| Rekenmethode GGG: 1997 | Geluidwering Grote Gemeenten, Voor het berekenen van de karakteristieke geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies |

BIJLAGE 1: Model KOMO® attest**KOMO® attest**

Naam (CI)

Logo (CI)

Adres (CI)

Telefoonnummer (CI)

Telefaxnummer (CI)

VENTILATIEROOSTERS

.....

Nummer:

Uitgegeven:

Vervangt:

Attesthouder**Fabriek te****Importeur****VERKLARING VAN (CI)**

Dit attest is op basis van BRL 5701 "Ventilatiooosters" conform het (CI) Reglement voor certificatie afgegeven door (CI).

(CI) verklaart dat de ventilatiooosters geschikt zijn voor het vervaardigen van een voorziening voor de toevoer van verse lucht, die prestaties leveren zoals in dit attest zijn omschreven, mits de ventilatiooosters voldoen aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en mits de montage van de ventilatiooosters in de gevelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde verwerkingsvoorschriften.

Door (CI) wordt in het kader van dit attest noch controle uitgeoefend op de vervaardiging van de ventilatiooosters; noch op de montage in de gevelementen.

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het "Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals dat door de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) wordt gepubliceerd.

Voor (CI):

.....
directeur

De attesthouder is verplicht de ventilatiooosters, waarop dit attest betrekking heeft, te voorzien van de identificatiecocering zoals vastgelegd in dit attest.

Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is.

Dit attest bestaat uit .. bladzijden.

Nadruk verboden

® Copyright Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) april 2002

| BOUWBESLUITINGANG | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|
| Nr | afdeling | grenswaarde/ bepalingsmethode | prestaties volgens kwaliteitsverklaring | opmerkingen i.v.m. toepassing |
| 2.1 | Algemene sterkte van de bouwconstructie | Uiterste grenstoestand, toetsing volgens testmethode in relatie tot NEN-norm(en) | Maximaal op te nemen windbelasting | |
| 2.12 | Beperking ontwikkeling van brand | Klasse 1, 2, 3 of 4, volgens NEN 6065, dan wel brandklasse A2, B, C of D volgens NEN-EN 13501-1 | Eventuele vermelding | |
| 2.15 | Beperking ontstaan van rook | Rookdichtheid $\leq 10 \text{ m}^{-1}$, $\leq 5,4 \text{ m}^{-1}$ of $\leq 2,2 \text{ m}^{-1}$ volgens NEN 6066, dan wel rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1 | Eventuele vermelding | |
| 2.25 | Inbraakwerendheid | Weerstandsklasse ≥ 2 volgens NEN 5096 | Eventuele vermelding | |
| 3.1 | Bescherming tegen geluid van buiten | Genormeerd geluidniveau-verschil $D_{n,e,A}$ volgens NEN 20140 in relatie tot NEN 5077 | Te maken berekening met $D_{n,e,A}$ uit attest | Instructie voor gebruik rekenmethoden |
| 3.6 | Wering van vocht van buiten | Waterdicht, toetsing volgens testmethode in relatie tot NEN 2778 | Maximaal op te nemen toetsingsdruk | |
| 3.10 | Luchtverversing | a. capaciteit \geq grenswaarde | .. dm^3/sec | |
| | | b. luchtsnelheid $\leq 0,2 \text{ m/sec}$ | .. m/sec | |
| | | c. regelbaarheid | 0 – 25% | |
| | | d. stromingsrichting toevoer verse lucht | Van voorziening naar verblijfsruimte | |
| 3.17 | Bescherming tegen ratten en muizen | Geen openingen $> 0,01 \text{ m}$ | Geen openingen $> 0,01 \text{ m}$ | |
| 5.1 | Thermische isolatie | Warmtedoorgangscoefficiënt n.v.t. op 2% van gebruiks-oppervlakte gebruiksfunctie | Aan te houden gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie | |
| 5.2 | Beperking van luchtdoorlatendheid | Luchtvolumestroom van het totaal aan gebieden en ruimten $\leq 0,2 \text{ m}^3/\text{sec}$ volgens NEN 2686 | Vermelding bijdrage aan de luchtvolumestroom | |

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE**1.1 Onderwerp**

.....

1.2 Identificatiecodering

.....

1.3 Productspecificatie

.....

1.4 Niet tot de levering behorende materialen (indien gewenst)

.....

2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN**2.1 Transport en opslag**

.....

2.2 Montage (zowel in de timmerfabriek als op de bouwplaats)

.....

2.3 Bescherming na montage

.....

3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT**3.1 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID**

ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1

3.1.1 Sterkte; BB-art. 2.1

De ventilatioosters, geplaatst in gevelementen voldoen tot een rekenwaarde zoals vermeld in onderstaande tabel 1 aan de eisen van het Bouwbesluit.

Tabel 1: Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa

| roosterlengte (m) \ glashoogte (m) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ... |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 0,5 | ... | ... | ... | |
| 1,0 | ... | ... | ... | |
| 1,5 | ... | ... | ... | |
| 2,0 | ... | ... | ... | |
| ... | | | | |

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 (facultatief)

3.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91

De brandklasse behoort, bepaald overeenkomstig

- NEN 6065 tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting (binnenzijde) en tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting (buitenzijde),
- of
- NEN-EN 13501-1 tot brandklasse .. (binnenzijde) en tot brandklasse .. (buitenzijde).

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 (facultatief)

3.1.3 Rookdichtheid; BB-art. 2.125

De rookklasse van de binnenzijde van de ventilatioorosters, bepaald overeenkomstig

- NEN 6066 heeft een rookdichtheid van .. m⁻¹,
- of
- NEN-EN 13501-1 behoort tot rookklasse s2.

INBRAAKWERENDHEID; BB-Afd. 2.25 (facultatief)

3.1.4 Inbraakwerendheid; BB-art. 2.214

De ventilatioorosters, bepaald overeenkomstig NEN 5096, hebben een weerstandsklasse .. voor inbraakwerendheid.

3.2 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afd. 3.1

3.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.1

Het genormeerd geluidniveauverschil $D_{n,e,A}$, bepaald overeenkomstig NEN 20140 (in relatie tot NEN 5077), bedraagt ... dB(A).

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6

3.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.22

De ventilatioorosters, geplaatst in gevelementen, bepaald in relatie tot NEN 2778, zijn tot .. Pa waterdicht.

LUCHTVERVERSING; BB-Afd. 3.10

3.2.3 Voorziening voor luchtverversing; BB-art. 3.46

- a. De ventilatiecapaciteit van de ventilatioorosters, bepaald overeenkomstig NEN 1087, bedraagt .. dm³/sec.
- b. De lichtsnelheid, bepaald overeenkomstig NEN 1087, bedraagt .. m/sec.
- c. De ventilatioorosters zijn traploos regelbaar.
- d. De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanaf het ventilatiooroster naar een verblijfsgebied/verblijfsruimte.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17

3.2.4 Bescherming tegen ratten en muizen; BB-art. 3.114

De ventilatiooosters, geplaatst in een gevelement, hebben geen onafsluitbare openingen breder dan 0,01 m.

3.3 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1

3.3.1 Warmtedoorgangscoefficiënt; BB-art. 5.1

De prestatie-eisen voor thermische isolatie zijn in verband met de zog. 2%-regeling niet van toepassing op ventilatiooosters. De aan te houden gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie bedraagt voor de in dit attest genoemde ventilatiooosters .. m².

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2

3.3.2 Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8

De bijdrage aan de luchtvolumestroom van de ventilatiooosters, bepaald overeenkomstig NEN 2686, bedraagt .. m³/sec.

4. OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 5701

4.1 Doorbuiging ten gevolge van windbelasting BRL-art. ..

.....

4.2 Relatie ventilatiecapaciteit-geluid demping; BRL-art. ..

.....

5 TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN

.....

6 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

.....

BIJLAGEN

..... (eventuele details/toepassingsvoorbeelden)

BIJLAGE 2

Bepaling van de sterkte en stijfheid van ventilatiooosters onder invloed van windbelasting

1. Inleiding

De bepalingsmethode is gebaseerd op het volgende principe:

Op een ventilatiooster, dat bedoeld is om aan één zijde aan te sluiten op glas, wordt een statische belasting aangebracht.

Deze belasting is gerelateerd aan de rekenwaarde van de windbelasting (winddruk) die volgens NEN 6702 moet worden aangehouden voor het in de gevel geplaatste rooster.

Bij de belasting wordt de doorbuiging van het ventilatiooster bepaald.

Deze beproeving moet tweemaal worden uitgevoerd op verschillende ventilatiooosters van eenzelfde type.

Het rooster voldoet wanneer de doorbuiging bij een bepaalde belasting niet meer bedraagt dan 0,005 maal de lengte van de stijl of regel, met een maximum van 10 mm.

2. Proefopstelling

Voor het testen is het ventilatiooster geplaatst in een kozijn. Dit kozijn steunt het rooster driezijdig, dat wil zeggen bij de kopschotten en een omkaderingsprofiel. De zijde die aansluit aan het glas (glasprofiel) ligt vrij en wordt niet ondersteund.

Het kozijn is op een vlakke tafel aangebracht in een liggende positie.

In het midden van het glasprofiel van het rooster is een micrometer geplaatst.

3. Toestellen

Voor de meting is gebruik gemaakt van:

- een vlakke meettafel
- een micrometer met een schaalverdeling van 0,01 mm
- gewichten

4. Belasting

Op twee plaatsen van het glasprofiel, op 1/3 van de lengte van dat profiel, wordt een statische belasting aangebracht.

De richting van de belasting is van buiten naar binnen.

De grootte van de aan te brengen belasting per belastingpunt bedraagt:

$$0,5 * (P_{gl} + P_r)$$

waarin:

P_{gl} is de belastingafdracht van het glas op het ventilatierooster.

Wanneer de hoogte van het glas \geq de breedte: $P_{gl} = 1/4 * b^2 * \text{rekenwaarde van de windbelasting}$

Wanneer de hoogte van het glas $<$ de breedte: $P_{gl} = 1/4 * (2b - h) * h * \text{rekenwaarde van de windbelasting}$

P_r is de belasting door de windbelasting van het rooster op het glasprofiel.

$P_r = 1/4 * (2b_r - h_r) * h_r * \text{rekenwaarde van de windbelasting}$.

De rekenwaarde van de windbelasting wordt bepaald overeenkomstig NEN 6702:1993, afhankelijk van de plaats van het ventilatierooster in de gevel.

5. Proef

Breng de bij 4. berekende belasting op de twee te beproeven ventilatie-roosters aan met behulp van de bij 3. genoemde gewichten.

Meet de doorbuiging in het midden van het glasprofiel van elk van de ventilatie-roosters met behulp van de micrometer.

6. Bewerking van de resultaten

De doorbuiging van het ventilatierooster is de hoogste waarde van de twee waargenomen doorbuigingen van het ventilatierooster.

BIJLAGE 3

Bepaling van de waterdichtheid van ventilatie-roosters

De bepaling van de waterdichtheid geschiedt overeenkomstig pr EN 1027 bij toetsingsdrukken overeenkomstig NEN 2778, met de volgende aanvulling:

Het ventilatie-rooster wordt overeenkomstig het voorschrift van de leverancier ingebouwd in een gevelement met de buitenafmeting van 1000 x 1000 mm. Als het rooster bedoeld is om aan één zijde aan te sluiten op glas, wordt aan die zijde beglazing of plaatmateriaal van gelijke dikte aangebracht.